






OZNACZENIA:

-  R - optyczna czujka dymu DOR 4046
-  - uniwersalna czujka temperatury TUN 4046
-  - ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001M


2/1/65 - nr centrali/ nr linii dozorowej adresowalnej/nr kolejny elementu

-  R Element adresowy - czujka, przycisk

 - głośnik USP-601, 100V, 6/3/1,5W typ A do montażu na ścianie

LG2/6 - nr linii głośnikowej/nr głośnika w linii

LG1,2 - linia głośnikowa nr 1,2

 - gniazdo telefoniczne RJ-12

Uwaga:

- Instalację SSP wykonać w/g opisu na rys. E15
- Schemat ogólny instalacji sygnalizacji pożaru.
- Instalację DSO wykonać w/g opisu na rys. E16
- Schemat ogólny instalacji DSO.
- Instalację ułożyć w rurkach RVKL375 pod tynkiem, lub w korytkach PCV na tynku.
- Instalację DSO ułożyć na uchwytych certyfikowanych E90 pod tynkiem.

BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
INWESTOR:	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 35-37		
TEMAT :	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala		
Tytuł: rysunku:	INSTALACJA SSP + DSO + TT Szatnia męska	Rys. nr : <b>E9</b>	
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74	Skala : 1:100	Data: XII.2015r