

OZNACZENIA:

R - optyczna czujka dymu DOR 4046

- uniwersalna czujka temperatury TUN 4046

- ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001M

2/1/79 - nr centrali/ nr linii dozorowej adresowalnej/nr kolejny elementu adresowalnego w linii
Element adresowy - czujka, przycisk

- głośnik USP-601,100V, 6/3/1,5W typ A do montażu na ścianie

LG1/5 - nr linii głośnikowej/nr głośnika w linii

LG1,2 - linia głośnikowa nr 1,2

LGk1,2 - linia głośnikowa komunikacji nr 1,2

T - gniazdo telefoniczne RJ-12

Uwaga:
1. Instalację SSP wykonać w/g opisu na rys. E15
 - Schemat ogólny instalacji sygnalizacji pożaru.
2. Instalację DSO wykonać w/g opisu na rys. E16
 - Schemat ogólny instalacji DSO.
3. Instalację ułożyć w rurkach RVKL/375 pod tynkiem, lub w korytkach PCV na tynku.
4. Instalację DSO ułożyć na uchwytach certyfikowanych E90 pod tynkiem.

BRANŻA:	**INSTALECJE ELEKTRYCZNE**	
INWESTOR:	**SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 35-37**	
TEMAT :	**Przystosowanie pomieszczeń dla potrzep szatni pracowników szpitala**	
Tytuł: rysunku:	INSTALACJA SSP + DSO + TT Szatnia damska	Rys. nr : **E8**
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74	Skala : 1:100 Data: XII.2015r