



OZNACZENIA:

- A1 — Rubin Look LED 2800lm 20W PLX E IP44 21 840 (LUXIONA)
- A2 — Rubin Look LED 3300lm 25W PLX E IP44 21 840 (LUXIONA)
- B1 — Neptun LED 4400lm 34W PC Opal E IP65 840 (LUXIONA)
- C1 — Beryl N LED O 2500lm 29W E IP44 34 840 (LUXIONA)
- D1 — X-Mall K9 LED 1300lm 10W PLX E IP44 24 840 (LUXIONA)
- AW1 — RNO 3W 3h AT SE (LUXIONA)
- AW2 — RNC 1W 3h AT SE (LUXIONA)
- EW1 — 1-stronna typ IFB LED 1,2W 3h AT SA (LUXIONA), (praca na jasno)
- EW2 — 2-stronna typ IFAR 1,2W 3h AT IP44, (praca na jasno)
- łącznik pojedynczy IP44 z lampką
- łącznik świecznikowy IP44 z lampką
- łącznik sznorkowy IP44 z lampką
- Przycisk oświetleniowy z lampką
- Wentylator EDM100 włączany razem z oświetleniem (łącznikiem świecznikowym "b")

UWAGA:  
1. Instalację wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm2 w rurkach w RVKLn375N pod tynkiem.

BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
INWESTOR:	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRADNICKA 35-37		
TEMAT :	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szpitali pracowników szpitala		
Tytuł: rysunku:	INSTALACJA OŚWIETLENIA Szpital Damska		Rys. nr : <b>E2</b>
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74		Skala : 1:100 Data: XII.2015r