



**LEGENDA:**

- ① Warsztat hydrauliki
- ② Pomieszczenie socjalne
- ③ Warsztat elektryki

**OZNACZENIA:**

⌋ - gniazdo 1faz. 250V, 16A+N+PE, IP44, p/t.

**UWAGA:**

1. Gniazda w pom. socjalnym montować na wysokości  $h \approx 1m$ , pozostałe na wysokości 0,3m
2. Instalację wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm<sup>2</sup>/400/750V w rurkach RVKLn/375N pod tynkiem.

**TN-S**

BRANŻA:	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	
INWESTOR:	<b>SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 35-37</b>	
TEMAT :	<b>Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala</b>	
Tytuł: rysunku:	<b>INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH Warsztat elektryczny i hydrauliczny</b>	Rys. nr : <b>E7</b>
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74	Skala : 1:100 Data: XII.2015r