



OZNACZENIA:

- A1 — Rubin Look LED 2600lm 20W PLX E IP44 21 840 (LUXIONA)
 B1 — Neptun LED 4400lm 34W PC Opal E IP65 840 (LUXIONA)
 AW1 — RNO 3W 3h AT SE (LUXIONA)
 EW1 — 1-stronna typ IFB LED 1,2W 3h AT SA (LUXIONA), (praca na jasno)
 — łącznik pojedynczy IP44 - z lampką
 — łącznik świecznikowy IP44 - z lampką
 (W) — Wentylator kanałowy
10W, 230V, 50Hz

LEGENDA:

- ① Warsztat hydrauliki
② Pomieszczenie socjalne
③ Warsztat elektryki

UWAGA:

1. Instalację wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm² w rurkach w RVKLn/375N pod tynkiem.

TN-S

BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
INWESTOR:	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 35-37	
TEMAT :	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala	
Tytuł: rysunku:	INSTALACJA OŚWIETLENIA Warsztat elektryczny i hydrauliczny	Rys. nr : E4
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74	Skala : 1:100 Data: XII.2015r