



OZNACZENIA:

✂ -gniazdo 1faz. 250V, 16A+N+PE, IP44, p/t.

- zasilacz z regulatorem obrotów wentylatora dachowego WD

☐ - zasilacz z regulatorem obrotów wentylatora dachowego WD

$\left(\frac{WD}{0,06}\right)$ - wentylator dachowy 60W

UWAGA:

1. Instalację wykonać przewodem YDyp 3x2,5mm²/450/750V w rurkach w RVKLn/375N pod tynkiem.

2. Gniazda montować na wysokości $h=0,3\text{m}$ z wyjątkiem sanitarium gdzie przy umywalce montować na wys. $h \approx 1,4\text{m}$.

3. Wentylatory dachowe muszą być wyposażone w wyłączniki serwisowe, w przypadku ich braku należy dodatkowo zamontować.

TN-S

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| BRANŻA: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | |
| INWESTOR: | SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRAĐNICKA 35-37 | | |
| TEMAT : | Przyszośowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala | | |
| Tytuł: rysunku: | INSTALACJA Gniazd WTYKOWYCH Szatnia Męska | | Rys. nr : E6 |
| Opracował: | mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74 | | Skala : 1:100 Data: XII.2015r |