



LEGENDA:

- ① Warsztat hydrauliki
- ② Pomieszczenie socjalne
- ③ Warsztat elektryki
- ④ Tlenownia

OZNACZENIA:

- optyczna czujka dymu DOR 4046
- wielodetektorowa czujka dymu i temperatury DOT 4046
- uniwersalna czujka temperatury TUN 4046
- ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001M

2/1/86 - nr centrali/ nr linii dozorowej adresowalnej/nr kolejny elementu adresowalnego w linii
 Element adresowy - czujka, przycisk

- głośnik USP-601,100V, 6/3/1,5W typ A do montażu na ścianie

LG11 - nr linii głośnikowej/nr głośnika w linii



LG1,2 - linia głośnikowa nr 1,2

Uwaga:

1. Instalację SSP wykonać w/g opisu na rys. E15 - Schemat ogólny instalacji sygnalizacji pożaru.
2. Instalację DSO wykonać w/g opisu na rys. E16 - Schemat ogólny instalacji DSO.
3. Instalację ułożyć w rurkach RVKL/375 pod tynkiem, lub w korytkach PCV na tynku.
4. Instalację DSO ułożyć na uchwytych certyfikowanych E90 pod tynkiem.

BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
INWESTOR:	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 35-37	
TEMAT:	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala	
Tytuł: rysunku:	INSTALACJA SSP + DSO Warsztat elektryczny i hydrauliczny	Rys. nr E10
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74	Skala : 1:100 Data: XII.2015r