

ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

ZESTAWIENIE 2

Zestawienie ilości powietrza dla systemu APT

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	-1.01	Korytarz	35,17	2,20	77,37	1,5	100	- - -
2	-1.02	Archiwum	15,17	2,65	40,20	1	50	50
3	-1.03	Magazyn materiałów łatwopal.	12,02	2,60	31,25	2	70	70
4	-1.04	Magazyn	11,52	2,60	29,95	1	30	30
5	-1.06	Wentylatornia	44,01	3,09	135,99	0,5	50	50
6	-1.07	Magazyn wyrobów medycznych	25,20	2,66	67,03	2	140	140
7	-1.08	Pokój socjalny	10,46	2,66	27,82	3	90	90
8	-1.10	Komora przyjęć	7,08	2,66	18,83	2	40	40
9	-1.11	Magazyn leków	22,21	2,66	59,08	2	120	120
10	-1.12	Magazyn materiałów opatrunk.	25,51	2,66	67,86	2	140	140
11	-1.15	Szatnia personelu	10,43	2,66	27,74	4	100	- - -
12	0.01	Ekspedycja	8,56	3,00	25,68	2	50	50
13	0.02	Pokój kierownika	13,10	3,22	42,18	2	80	80
14	0.03	Korytarz	20,79	3,22	66,94	1,5	90	40
15	0.05	Śluza	4,05	2,70	10,94	4	40	40
16	0.06	Receptura	21,43	3,22	69,00	5	350	- - -
17	0.07	Śluza brudna	3,28	3,22	10,56	4	40	40
18	0.08	Śluza czysta	3,52	3,22	11,33	4	50	50
19	0.09	Boks jałowy z łóżą	6,02	3,00	18,06	5	90	40
20	0.10	Zmywalnia brudna	8,73	3,00	26,19	4	100	100
21	0.11	Sterylizatornia	8,58	3,00	25,74	4	100	100
22	0.17	Biuro apteki	25,71	3,22	82,79	3	230	230
Razem							2150	1500

Zestawienie ilości powietrza dla systemu CTS

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
5	0.12	Przygotowanie produktów	8,44	2,70	22,79	20	420	370
6	0.13	Śluza brudna	4,98	2,70	13,45	20	250	200
7	0.14	Śluza czysta	4,05	2,70	10,94	20	200	150
8	0.15	Pracownia cytostatyków	21,89	3,22	70,49	25	1600	1500
9	0.16	Magazyn produktów	4,90	2,70	13,23	20	250	200
Razem							2720	2420

Zestawienie ilości powietrza dla systemu SAN

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h
1	-1.05	Składzik porządkowy	6,70	2,66	17,82	5	100
2	-1.14	Węzeł sanitarny	3,73	2,66	9,92	10	100
3	0.04	WC personelu	3,53	2,50	8,83	6	50