



- LEGENDA OZNACZEŃ:
- CSP POLON-4900 centralna sygnalizacji pożarowej
 - DIO-4046 adresowalna jonizacyjna czujka dymu
 - DUR-4046 adresowalna optyczna czujka dymu uniwersalna
 - TUN-4046 adresowalna czujka ciepła
 - DUT-6046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła uniwersalna
 - DOT-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
 - DPR-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia
 - ROP-4001M, ROP-4001MH adresowalny ręczny ostrzegacz
 - EKS-4001 adresowalny element kontrolno – sterujący
 - EWK-4001 adresowalny element kontrolny wielowojewskiowy
 - UCS-6000 uniwersalna centrala sterująca
 - ADC-4001M adapter linii bocznej
 - TOP-40 nieadresowalna czujka ciepła i płomienia
 - WZ-31 wskaźnik zadziałania
 - G-40, G-40S, G-3..., G-T2 gniazdo nieadresowalne
 - Element w przestrzeni międzystropowej
 - Kłapy odcinające wentylacji (ppoz)
 - SE Siłownik elektryczny
 - Przycisk sterujący UCS z sygnalizacją
 - Trzymacz elektromagnetyczny
 - Puszka instalacyjna ppoz (E30/E90)

Użyte na rysunkach nazwy własne urządzeń i producentów dotyczą aparatury już użytkowanej w obiekcie lub ilustrują rozwiązanie przykładowe spełniające założenia projektowe.

| | | | | |
|--|---|-----------|------------------------|----------------------|
| ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH /Dz.U.Nr 90 poz. 621 z 4.02.1994 r./ | | | | |
| BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA | | | PRO-MEDICUS sp. z o.o. | |
| BRANZA | INSTALACJE ELEKTR. | SYMBOL | 209-ASZ-PB-VIII-1P | NR RYS. |
| INWESTOR | SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA | | | 2 |
| ADRES | 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 | | | |
| NAZWA INWESTYCJI | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE | | | |
| ADRES INWESTYCJI | 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR 428/12, JEDN. EWID. KROWODRZA | | | |
| TEMAT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ | | | SKALA |
| TRZĘŚĆ | RZUT PARTERU INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ | | | DATA |
| PROJEKTANT | RP-UPR839/94 | OPRAWOWAŁ | SPRAWDZIŁ | BPP-UPR124/84 |
| INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK | | | | INŻ. LECH BEDNARCZYK |