

NOTATKA SŁUŻOWA

Spisana w Szpitalu Miejskim im. G. Narutowicza w Krakowie w sprawie zasilania w energię elektryczną modernizowanej Apteki szpitalnej.

Obecni: 1. inż. Wojciech Grzyb - Kierownik Działu Technicznego
2. inż. Jacek Gawlik - Inspektor Nadzoru
3. inż. Walenty Świerk - proj. inst. elektrycznych Firmy PRO-MEDICUS Sp. z o.o.

Ustalenia:

1. Zasilanie modernizowanej Apteki szpitalnej realizowane będzie z istniejących urządzeń rozdzielczych Szpitala w ramach dotychczas zamówionej mocy w TAURON S.A.
2. Dla wyprowadzenia zasilania dla Apteki z rozdzielni głównej nn należy:
 - a) Zasilanie podstawowe:
 - a1) W szafie nr 6:
 - dobudować modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg. 63A
 - istniejący odpływ (WLZ) do odbiornika o nazwie „SPRĘŻARKA 32A” przepiąć na nowy rozłącznik bezpiecznikowy, jak wyżej.
 - uwolniony istniejący rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg., 100A (po odłączeniu WLZ o nazwie SPRĘŻARKA 32A) wykorzystać do zasilania rozdzielczych tablic piętowych Apteki.
 - a2) W szafie nr 9 wykorzystać istniejące pole odpływowe 3-bieg. 100A opisane jako „MAGAZYN BIELIZNY” do zasilania centrali klimatyzacyjnej nr 2 dla Apteki.
 - b) Zasilanie rezerwowane (z agregatu)
Wykorzystać istniejące rezerwowe pola odpływowe w sekcji rezerwowanej do zasilania rozdzielczych tablic piętowych dla Apteki oraz do zasilania centrali klimatyzacyjnej nr 1 (dla pracowni cytostatyków).
3. Zasilanie odbiorników Apteki napięciem gwarantowanym wyprowadzić z istniejącej tablicy TNG zainstalowanej na poziomie piwnic w pomieszczeniu UPS 40 kVA.
4. Dla prowadzenia nowo projektowanych WLZ wzdłuż korytarza piwnic przyjąć w projekcie montaż pod stropem drabinki kablowej D200.
5. Istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniach obecnej Apteki zdemonstrować pod nadzorem Przedstawiciela Działu Technicznego Szpitala, po ustaleniu szczegółowego zakresu demontażu z Użytkownikiem.

Podpisy:

1.

**KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO**

mgr inż. Wojciech Grzyb
2.

**INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH**

mgr inż. Jacek Gawlik
Upz. budowl. nr St-121/73
3.

