TSR1



NR OBW	TSR1/1	TSR1/2	TSR1/3	TSR1/4	TSR1/5	TSR1/6	TSR1/7	TSR1/8	TSR1/9	TSR1/10	TSR1/11	TSR1/12	TSR1/13	TSR1/3.1
MOC[kW]	0,3	1,0	1,7	2,0	0,9	2,2	0,6	1,0	0,05	-	-	-	1,0	1,1
	POM. 0.09; (komora laminarna)	POM. 0.11; (sterylizator)	POM. 0.10; 0.12; (wyciąg laborat.)	POM. 0.06 (diestorium)	POM. 0.06; (lodówka)	POM. 0.15; (komora laminarna)	POM. 0.15;	POM. 0.16; 0.17 (drukarka)	POM. 0.11;0.12;0.16 (Śluza materiałowa–okienko podawcze)	POM. 0.06/0.07 (drzwi automat.)	REZ.	REZ.	ZASILANIE TABLICY INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH	ZASILANIE TABLICY DŹWIGU TOWAROWEGO – SIŁA

ZASILANIE Z RG

Pi = 11,85kW
Po = 8,3kW

				Data	10.2015	Podpis
				Projekt	inż. W. Świerk	
				Oprac.	.	
Stan	Zmiana	Data	Nazw.	Sprawdz.	inż. J. Kubisiak	

Projekt: 209–ASZ–PW–VII–1P
rys.: 5

INST. ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRZ Z PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH, 31–202 KRAKÓW PRĄDNICKA 35–37
– PROJEKT WYKONAWCZY

Miejsce: SZACHT ELEKTR
Układ: TSR1
Układ sieci: TN–S

TABLICE BEZPIECZNIKOWE – PARTER
SCHEMAT IDEOWY TABLICY SIŁOWEJ TSR1

PRO–MEDICUS
ul. Mieszczańska 9a
KRAKOW

Strona 6
Stron 9