OZNACZ. NA RYS.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	JEDN	ILOŚĆ	PRODUCENT/ DYSTRYBUT.
	KONSTRUKCJA WSPORCZA TABLIC, DO MONTAŻU WE WNĘCE, SZYNY N,PE, OSŁONY IZOLACYJNE TABLIC ITP.	WYKONANIE INDYWIDUALNE	KPL	1	
-1H1, -2H1, -3H1, -4H1,	LAMPKA SYGNALIZACYJNA POTRÓJNA, ZIELONA; 230V	SVN221	SZT	4	HAGER
-5H1	LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIELONA; 230V	SVN121	SZT	1	HAGER
-1R01, -2R01, -3R01, -4R01,	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU 2 DO SIECI TNS	DEHNguard M TNS	SZT	4	DEHN
-5R01	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU 2 DO SIECI TN	DEHNguard M TN	SZT	2	DEHN
-	-	-	-	-	-
-5Q1,	ROZŁĄCZNIK OBCIĄŻENIA 3-BIEG. 40A	HAB304	SZT	1	HAGER
-1Q1, -2Q1, -3Q1, -4Q1,	ROZŁĄCZNIK OBCIĄŻENIA 3-BIEG. 63A	HAC306	SZT	4	HAGER
-1F1, -2F1, -3F1, -4F1, -5F1,	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. 6A /6kA	MBN106E	SZT	13	HAGER
-1F3, -1F5, -1F6, -1F7, -2F3, -2F5, -2F6, -2F7, -2F9, -2F10, -4F13, -4F15,	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. 10A /6kA	MBN110E	SZT	12	HAGER
-3F23, -4F18	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 1-BIEG., 63A	L71M	SZT	2	HAGER
-3F3, -3F4, -3F5, -3F7, -3F8, -3F9, -3F11, -3F12, -3F13, -3F15, -3F16, -3F17, -3F19, -3F20, -3F21, -4F3, -4F4, -4F5, -4F7, -4F8, -4F9, -4F11, -4F12, -4F16, -4F17, -5F3, -5F5, -5F7, -5F9, -5F11, -5F13,	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. 16A /6kA	MBN116E	SZT	31	HAGER
-1F2, -1F4, -2F2, -2F4, -2F8, -3F2, -3F6, -3F10, -3F14, -3F18, -3F22, -4F2, -4F6, -4F10, -4F14	WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄDOWY 2-BIEG. 25A, 30mA	CDA225J	SZT	15	HAGER
-3F24, -3F26, -4F19,	WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄDOWY 4-BIEG. 25A, 30mA	CDA425J	SZT	3	HAGER
-5F2, -5F4, -5F6, -5F8, -5F10, -5F12,	WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄDOWY 2-BIEG. KRÓTKOZWŁ. 25A, 30mA	CDH225J - HI	SZT	6	HAGER
-3F25, -3F27, -4F20	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3-BIEG., 63A	L73M	SZT	3	HAGER
	ZACISK ROZGAŁĘŹNY 5-TOROWY DO 35mm2 Z POKRYWĄ IZOLAC.	KE85.54 / 35mm2	SZT	4	ENSTO

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁ UŻYTE W CELU SKALKULOWANIA CEN.
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE APARATURY ZAMIENNEJ PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I NIE POGORSZENIU WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCH I SERWISOWYCH.

Stan	Zmiana	Data	Nazw.			
				Data	10.2015	Podpis
				Projekt	inż. W. Świerk	
				Oprac.	.	
				Sprawdz.	inż. J. Kubisiak	

Projekt: 209-ASZ-PW-VII-1P
rys.: 5

INST. ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRZ Z PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH, 31-202 KRAKÓW PRĄDNICKA 35-37
- PROJEKT WYKONAWCZY

Miejsce: **SZACHT ELEKTR**
Układ: -

TABLICE BEZPIECZNIKOWE - PARTER
ZESTAWIENIE MATERIAŁOW PODSTAWOWYCH

Układ sieci: TN-S

PRO-MEDICUS
ul. Mieszczańska 9a
KRAKOW

8
9