# Płyta P-0.1; zbrojenie dolne
gr.15cm skala 1:50




**NR1** ø12 A-IIIN
L=415 SZT.28
dolna siatka

**NR2** ø12 A-IIIN
L=575 SZT.16
dolna siatka

**NR9** ø6 A-IIIN
L=10000 SZT.1
co25cm; pręty rozdzielcze
(wydano w mb)

# Płyta P-0.1; zbrojenie górne
gr.15cm skala 1:50










UWAGI:
1. Materiał:
**Stal B500SP EPSTAL**
**Beton C20/25 (B25)**
- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1
2. Poziom porównawczy ±0.00 = 221,40m n.p.m
3. Otulina : dolna 2.5 cm
górna 2.0 cm
4. Wymiary podano w cm
5. Zamurowania wykonać z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie hydraulicznej.
6. Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
7. Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego , używając w możliwie szerokim zakresie pił docięcia betonu.
8. Materiał nowo wbudowywany należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia stropów.
9. Do otynkowania ścian w celu uniknięcia pęknięć i zarysowań należy przystąpić po wykonaniu wszystkich przebić oraz docelowym wykonaniu podłoży na stropach.

## UWAGI DODATKOWE:
1. Przed zamówieniem pretów zbrojenia odkuć istniejący wieniec i dostosować długość prętów do jego geometrii.
2. Pręty górne wklejać wg detalu.

# Przekrój 1-1
skala 1:25




| ELEMENT | | PRĘTY ZBROJENIOWE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Szt. | Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [cm] | Liczba w 1 elemencie [szt.] | Liczba ogółem [szt.] | Długość łączna [m] A-I 6 | A-IIIN 8 | A-IIIN 10 | A-IIIN 12 |
| Płyta P-0.1 -0.02 | 1 | 1 | 12 | 415 | 28 | 28 | | | | 116,2 |
| | | 2 | 12 | 575 | 16 | 16 | | | | 92,0 |
| | | 3 | 8 | 320 | 8 | 8 | | 25,6 | | |
| | | 4 | 8 | 820 | 19 | 19 | | 155,8 | | |
| | | 5 | 10 | 130 | 129 | 129 | | | 167,7 | |
| | | 6 | 12 | 130 | 5 | 5 | | | | 6,5 |
| | | 7 | 12 | 295 | 8 | 8 | | | | 23,6 |
| | | 8 | 10 | 200 | 5 | 5 | | | 10,0 | |
| | | 9 | 6 | 10000 | 1 | 1 | 100,0 | | | |
| Długość ogółem | | | | | | [m] | 100,0 | 181,4 | 177,7 | 238,3 |
| Masa jednostkowa | | | | | | [kg/m] | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 |
| Masa | | | | | | [kg] | 22,2 | 71,7 | 109,6 | 211,6 |
| MASA OGÓŁEM | | | | | | [kg] | 415,1 | | | |

PRĘTY ZWYMIAROWANO PO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BRANŻA | BUDOWLANA | SYMBOL | 209-ASZ-PW-II-1P | NR RYS. 7 |
| INWESTOR | SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA | | | |
| ADRES | 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 | | | |
| NAZWA INWESTYCJI | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE | | | |
| ADRES INWESTYCJI | 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR 428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA | | | |
| TEMAT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ PROJEKT WYKONAWCZY | | | SKALA 1 : 50 |
| TREŚĆ | KONSTRUKCJA Zbrojenie płyty P-0.1 | | | DATA 10.2015 |
| PROJEKTANT | MAP/0009/POOK/06 | SPRAWDZIŁ | MAP/0090/POOK/10 | |
| mgr inż. Robert Buczek | | mgr inż. Agnieszka Cholewa-Juszczyk | | |