



Przekrój 1–1

Skala 1:10




Przekrój 2–2

Skala 1:10




DETAL 1

NADPROŻA Z CEOWNIKÓW
DLA ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ GR.45cm
Skala 1:10



DETAL 2

NADPROŻA Z CEOWNIKÓW
DLA ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ GR.60cm
Skala 1:10




DETAL 3

NADPROŻA Z CEOWNIKÓW
DLA ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ GR.29–33cm
Skala 1:10


Przekrój 3–3

Skala 1:10



Przekrój 4–4

Skala 1:10




Etapy prowadzenia prac w istniejącym budynku

1. Przed rozpoczęciem wykonywania nowych nadproży należy wykonać wszystkie konieczne zamurowania.
2. Przed przysiępieniem do prac wyburzeniowych należy skucie tynku na pozostawionych fragmentach murów w celu oceny jego faktycznego stanu . W przypadku stwierdzenia występowania w murze spękań i rys świadczących o przedłużeniu konstrukcji należy powiadomić projektanta.
3. W celu osadzenia stalowego nadproża należy wykonać bruzdy pod poduszki betonowe w miejscu oparcia belek na ścianie. Głębokość opraca belek min 20cm. Grubość poduszek betonowych min. 20cm. Po wykonaniu poduszek należy wyodrę bruzdy poziome od strony wewnętrznej (lub bliżej) kolejności należy podsiemnować strop oraz nadproże od strony zewnętrznej (lub w przypadku ścian wewnętrznych od strony mniejszej rozpiętości stropu). Należy zwrócić uwagę na konieczność podparcia również stropu poniżej w miejscu oparcia stępiowania.
4. Wykonać projekty branzowe uzpatniwać łącznie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
5. Wykonać projekty branzowe uzpatniwać łącznie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
6. Zamurowanie otworów wykonać z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie hydraulicznej.
7. Pod projektowane belki stalowe nadproży wykonać poduszki betonowe długość 25cm, wysokość 20cm.
8. Wszystkie projekty branzowe uzpatniwać łącznie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.

N-0.6

Szt.1



ROZPOWISZCZNIENIE I KOTOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WŁAŚCICIELA PRAC WŁAŚCICIELA PRAC				
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WŁAŚCICIELA PRAC				
WŁAŚCICIEL PRAC				
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)				
BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp z oo.				
BRANŻA	BUDOWLANA	SYMBOL	209-ASZ-PW-II-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA			
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37			
NAMNA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WKŁĄC Z PRACOWNIA LĘKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE			
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37			
TEMAT	DZIAŁKA EWID. NR 428/12, JEDN. EWID. KROWODRZA			
TREŚĆ	PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKTANT	MAP0009PODK06	OPRACOWAŁ	MAP0009PODK06	DATA 10.2015
mgr inż. Robert Buczek		mgr inż. Grzegorz Mańsiuk		