

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW DO DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH DLA WYMIENNIKÓW

ZESTAWIENIE 2

Lp.	Wyszczególnienie	Moc grzewcza 80/60 st.C	Przepływ	Spadek ciśnienia nagrzewnica	kvs obliczeniowy	kvs projektowany	Spadek ciśnienia zawór	Energia chłodnicza	Przepływ	Spadek ciśnienia chłodnica	kvs obliczeniowy	kvs projektowany	Spadek ciśnienia zawór
-	-	kW	m3/h	kPa	m3/h	m3/h	kPa	kW	m3/h	kPa	m3/h	m3/h	kPa
1	Centrala wentylacyjna AHU CTS NW	16,66	0,73	1,97	5,23	4,0	3,37	27,9	4,54	19,00	10,42	10,0	20,61
2	Centrala wentylacyjna AHU APT NW	17,08	0,75	5,07	3,31	4,0	3,47	22	3,60	22,00	7,68	6,3	32,65