

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zakład w Krakowie

ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. (12) 628-11-11, faks (12) 430-70-29
zakład.krakow@tarnow.psgaz.pl

ATiMM s.c. Pracownia Projektowa
Andrzej Łukaszyk, Tomasz Łukaszyk,
Mateusz Ekiert, Maciej Zieliński
UL. DOBRA 9A
31-431 KRAKÓW

Wasz znak:

Nasz znak: KSGII/OTE/18W/10940/14 - 519/1/14

Kraków, 26.06.2014

Dot.: zabezpieczenia istniejących sieci gazowych w związku z budowa kanalizacji opadowej przy ul. Wielickiej w Niepołomicach

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w, Zakład w Krakowie informuje, że w rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem.

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk przyłączy	Uwagi
GAZOCIĄG	N/C	DN 80	Stal	-	Niepołomice Wielicka		

W związku z tym podajemy warunki techniczne budowy ww. obiektów w zbliżeniu do sieci gazowej:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2m i kąta skrzyżowania od 60° – 90°.
(studzienka D 12 – D 13 na załączonej mapie projektowej)
2. Głębokość posadowienia istniejącej sieci gazowej powinna być taka, aby była zachowana odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu ok. 0,8m, do powierzchni jezdni ok. 1,0m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbiegająca, przepuszczająca gaz.
3. Względem istniejącej sieci należy zachować wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.R.P. 2013 poz. 640), z uwzględnieniem §110.

4. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG w Kłaju, ul. Kłaj 653 32-015 Kłaj. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie RDG z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
5. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
6. Ważność warunków określa się do dnia 27.06.2016

Z poważaniem

**KIEROWNIK
Dział Eksploatacji**


Andrzej Dymacz

Do wiadomości:

- RDG w Kłaju
- OTE - Dział Eksploatacji
- a/a

Załączniki:

- *mapa sytuacyjna*