

LEGENDA:

INSTALACJA SYGNALIZACJA POŻARU:

- CSP – CENTRALA SYGNALIZACJA POŻARU W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ Z WYMIETLACZEM I DRUKARKĄ, 8 PĘTLI,
- DSO – ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SYSTEMU DSO W OBUDOWIE STOJĄCEJ 60x60cm x 210cm Z WAYFORNEM STERUJĄCA SPAZ INDUKATORAM
- CZUJKA POŻAROWA WIELOSENSOROWA (TYP: 1-TYP. 2 OMADZIOM INSTALOWANE NA STROPIE,
- CZUJKA MONTOWANA W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ DO STROPU NAŚCIENNEGO
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA DLA CZUJEK MONTOWANYCH W PRZESTRZENIACH MIĘDZYSTROPOWYCH I POD PODŁOGĄ PODNIESIONĄ
- RĘCZNY OSTROŻDZACZ POŻAROWY WYSOKOŚĆ INSTALACJA – 1,2–1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
- MODUŁ STERUJĄCY ZAWÓR/FLAPĘ W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ
- ZASILACZ CERTYFIKOWANY 24VDC/7A W OBUDOWIE
- DETEKTOR SYSTEMU ZASYGNALIZOWANIA WRAZ Z ZASILACZEM POŻAROWYM
- TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY 24VDC – TYP: (MONTAŻ ŚCIENNY PODŁOGOWY LUB SUFITOWY) WG PROJ. BUDOWLANEGO BRANŻ.
- OŁÓWNE TRASY INSTALACJI SAP + DSO

INSTALACJA ODDYMIANIA

- CCO... – CENTRALKA SYSTEMU ODDYMIANIA.
- SO... – SŁOWNIK KLAPY DYMOWEJ
- SO... – SŁOWNIK DROM NAPOWIETRZAJĄCYCH
- SN... – SŁOWNIK OKIEN NAPOWIETRZAJĄCYCH
- TJ – PRZYCISK PRZEWietrzania
- CP – CENTRALA POŻODOWA

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I TV WEWNĘTRZNEJ

- 2K – gniazdo końcowe okablowania strukturalnego 2xRJ45 kat. 7
- AP – gniazdo końcowe do punktu dostępowego oasi W-Fi
- LPD – lokalny punkt dystrybucyjny szafa wiekostojąca 700x800cm 42U,

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

- Kontaktron powierzchniowy, plastikowy szczelina 15 mm,
- elektrozaczep rewersyjny 12V
- KD... – dwudrzwiowy kontroler przejścia w obudowie z zasilaczem
- czytnik w obudowie IP67, dostępa standarda Mifare sektorowego
- przycisk wyjścia
- przycisk awaryjny zdrzeszony, napis: "AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI",

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV:

- SMS – zespół urządzeń telewizji dozorowej
- kamera kolorowa IP w obudowie zewnętrznej
- kamera kolorowa IP, kopułkowa;

ZESPÓŁ PROJEKTOWY INWESTYCYJNY
KONTRAPUNKT V-PROJEKT
30–701 Kraków, ul. Zielińskiego 39
tel.12 266 02 71
fax.12 266 02 70

temat	Nadbudowa budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im Gabrieli Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych	Nr proj.	KON–222A
		Data	Listopad 2014
inwestor	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabrieli Narutowicza		
lokalizacja	ul. Prądnicka 35–37 31–202 Kraków		
obiekt	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabrieli Narutowicza przy ul. Prądnickiej 4 w Krakowie Piętro NCV działka ewidencyjna 428, obręb 44		
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE		
faza	PROJEKT BUDOWLANY		
	Zespół projektowy	Nr uprawnień	
Generalny projektant	mgr inż arch. Aleksander Mirek	151/98	Podpis
projektował	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	Podpis
sprawdzający	mgr inż. Jan Wachocki	120/97	Podpis
treść	PLAN INSTALACJI SŁABOPRADOWYCH RZUT V PIĘTRA.	Nr rys.: E–16 Skala: 1:100	

Prawo Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!