

rzut poddasza

TABLICE:

- WG.R WG.U — WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE PRĄDU REMIZY I BUDYNKU USŁUGOWEGO
- PWG.R — PRZYCISKI STERUJĄCE DO WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO REMIZY WG.R
- TR — PROJ. TABLICA ELEKTRYCZNA REMIZY
- TR (AGREGAT) — PROJ. TABLICA ELEKTRYCZNA REMIZY (ZAS. DODATKOWE Z AGREGATU)
- SZR — UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY
- TU — PROJ. TABLICA ELEKTRYCZNA BUDYNKU USŁUGOWEGO
- GPD.X — GŁÓWNE PUNKTY DYSTYBUCYJNE (SZAFKA WISZĄCA 19")

GNIAZDA I PUNKTY PRZYŁĄCZENIA:

- xN — GNIAZDO 230V xN
- 2 — GNIAZDO 230V PODWÓJNE
- xN — GNIAZDO 230V xN – SZCZELNE IP44
- 3-FAZ — GNIAZDO 3x230/400V – SZCZELNE IP44
- NAZWA — PKT. ZAS. – SYMBOL OGÓLNY
- PS — PRZYCISK STEROWANIA SYRENĄ ALARMOWĄ
- KxN — GNIAZDO RJ45 xN

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA, ODGROMOWA:

ZK

- ZWODY POZIOME NISKIE, DRUT ø8
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE, DRUT ø8 W RURACH OCHR.
- PUSZKA ZŁĄCZA KONTROLNEGO
- UZIOM POZIOMY, BEDNARKA Fe/Zn 30x4

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

- A1 – oprawa PRIMA DW218L EVG, IP44
- A1/AW – oprawa PRIMA DW218L EVG, IP44, WERSJA AWARYJNA
- B1 – oprawa K418.D–OR EVG, IP20
- B1/AW – oprawa K418.D–OR EVG, IP20, WERSJA AWARYJNA
- C1 – oprawa CO2 128 EVG, IP65
- C1/AW – oprawa CO2 128 EVG, IP65, WERSJA AWARYJNA
- C2 – oprawa CO2 228 EVG, IP65
- C2/AW – oprawa CO2 228 EVG, IP65, WERSJA AWARYJNA
- C3 – oprawa CO2 235 EVG, IP65
- C3/AW – oprawa CO2 235 EVG, IP65, WERSJA AWARYJNA
- D1 – oprawa VEGA PA 254 EVG
- E1 – reflektor LED 26W, IP65
- F1 – oprawa MODENA 2x26W EVG, IP66
- G1 – oprawa Kasko Ovale 8116 26W, IP65
- AW–1 – oprawa ONTEC S E1P 101 AT M, bez piktogramu, 1h, IP65
- EW–1 – oprawa ONTEC S E1P 101 AT M, z piktogramem, 1h, IP65
- LED – profil/oprawa z dyfuzorem opalowym i taśmą LED 2,4W/mb, 12V, 4000K, IP65

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta.
3. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów.

nazwa

modernizacja, przebudowa i rozbudowa remizy OSP wraz z budynkiem usługowym

adres

Niepołomice, Podłęże, działki 712, 703, 694/2

projektant

inż. Antoni Słaboń, UAN 435/87

sprawdzający

mgr inż. Piotr Kapuściński, UAN 338/2001

faza	branża
projekt budowlany	**elektryczna**

nr.	skala	data	nr.projektu
E-2.2	**1:100**	**05.2016**	**020/2016**

rzut poddasza - remiza

PRACOWNIA ARCHITEKTURY OPALIŃSKI
508-126-066 biuro@pa-opalinski.pl
All right reserved