



Rozdzielacz: 0/06					
Typ: Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 530 (7-8 obwodów)					
G = 198,9 [kg/h]					
$\Delta p_{min} = 0,00$ [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P) [kPa]
1	Grzejnik	0/03	23,7	4,00	0,08
2	Grzejnik	0/05a	40,8	4,00	0,24
3	Grzejnik	0/07	8,6	3,00	0,01
4	Grzejnik	0/08	17,3	4,00	0,04
5	Grzejnik	0/06	25,2	4,00	0,09
6	Grzejnik	0/11	33,1	4,00	0,16
7	Grzejnik	0/10	24,5	4,00	0,09
8	Grzejnik	0/09	25,8	4,00	0,09

UWAGA: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie 2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta. 3. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 4. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną. 5. Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wpływające na estetykę wnętrza budynku należy na etapie realizacji potwierdzić i uzgodnić z Inwestorem.			
nazwa Rozbudowa, przebudowa wraz z modernizacją budynku remizy strażackiej oraz budynku usługowego, wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do budynku remizy. Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych			
adres Podłęże gmina Niepołomice działka 712 obiekt kubaturowy, działki 703, 694/2 - przyłącza			
projektant inż. Grzegorz Mozdzeń SWK/0099/POOS/05			
sprawdzający mgr inż. Edward Kawa 184/98			
faza PB		branża SANITARNA	
nr. S-08	skala 1:100	data 05.2016	nr.projektu 020/2016
INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU BUDYNEK OSP			
PRACOWNIA ARCHITEKTURY OPALIŃSKI 508-128-066 biuro@pa-opalinski.pl All right reserved			