



Rozdzielacz: 1/06

Typ: Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi

Typ szafki: Szafka podtynkowa 530 (7-8 obwodów)

G = 347,0 [kg/h]

Δp min = 0,00 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P) [kPa]
1	Grzejnik	1/02	37,7	MAX	0,16
2	Grzejnik	1/03	14,0	4,00	0,03
3	Grzejnik	1/04	17,8	4,00	0,05
4	Grzejnik	1/05	60,3	MAX	0,41
5	Grzejnik	1/07_d	58,3	MAX	0,38
6	Grzejnik	1/07_c	45,2	MAX	0,23
7	Grzejnik	1/07_a	58,6	MAX	0,39
8	Grzejnik	1/07_b	55,1	MAX	0,34

- UWAGA:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
  2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta.
  3. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
  4. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną
  5. Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wpływające na estetykę wnętrza budynku należy na etapie realizacji potwierdzić i uzgodnić z Inwestorem.

nazwa			
Rozbudowa, przebudowa wraz z modernizacją budynku remizy strażackiej oraz budynku usługowego, wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do budynku remizy. Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych			
adres			
Podłęże gmina Niepołomice działka 712 obiekt kubaturowy, działki 703, 694/2 - przyłącza			
projektant			
inż. Grzegorz Możdżeń SWK/0099/POOS/05			
sprawdzający			
mgr inż. Edward Kawa 184/98			
faza		branża	
PB		SANITARNA	
nr.	skala	data	nr projektu
S-09	1:100	05.2016	020/2016
INSTALACJA C.O. - RZUT PODDASZA BUDYNEK OSP			
PRACOWNIA ARCHITEKTURY OPALIŃSKI 508-126-066 biuro@pa-opalinski.pl All right reserved			

