

OZNACZENIA

UWAGI:

1. Instalacje sygnalizacji pożaru LD1, LD2
wykonane kablami YnHXStekw 1x2x1.0.
2. Instalacje dozoru zgłoszenia do modułów sterując – monitorujących
(LK1) wykonane kablami HtHXStekw P430 1x2x1.4 (trasa E30).
3. Instalacje zasilania sygnalizatorów optycznych
wykonane kablami HtHXStekw P190 1x2x1.4 no uchwytach E90.
4. Instalacje układowe:
 - nad strojem podwieszonym w nerkach RL no stroje stałym i ścianach,
– tam gdzie są koryta dla instalacji teletechnicznych instalacje prowadzić
w tych korytach;
 - w pomieszczeniach bez stropów podwieszonych w nerkach RGS w bruzdach
pod tynkami.

UWAGI:

- URZĄDZENIA FIRMY POLON-ALFA LUB RÓWNOWAZNE
-
- Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

URZĄDZENIA FIRMY POLON-ALFA LUB RÓWNOWAŻNE

Producenów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji

[illegible]