





OZNACZENIA



	ISTNIEJĄCA SZAFKA DSO
	GŁOŚNIK SUFITOWY, NP. PC-1867FC TOA LUB RÓWNOWAŻNY
	GŁOŚNIK SUFITOWY IP44, LUB RÓWNOWAŻNY
	GŁOŚNIK ŚCIENNY, NP. BS-680FC TOA LUB RÓWNOWAŻNY

URZĄDZENIA FIRMY TOA LUB RÓWNOWAŻNE

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

JWAGI:

- . Linie głosnikowe wykonać kablem HTKShekw PH90,
na uchwytych E90.

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.				
BIURO PROJEKTOWE  ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO ROBERT BULZACKI UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA tel.: +48 603404205; fax: +48 22 2442580; e-mail: poczta@elb.waw.pl			INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY  SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. Gabriela Narutowicza Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków	
Faza opracowania:			PROJEKT WYKONAWCZY	
UMOWA NR 390/D/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem Inwestorskim nadbudowy Budyńki Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i Gruźliczołeczenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”				
Nazwa zadania:			Szpital Miejski Specjalistyczny ul. Prądnicka w Krakowie	
Nazwa/adres obiektu:			Szpital Miejski Specjalistyczny ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków	
Inwestor / Zamawiający:			Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	
Adres Inwestora:			ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków	
Projektant:		Imię i Nazwisko mgr inż. Robert Bulzacki	Specjalność, nr upr. upr. bud. w specjalności instalacyjnej (bez ograniczeń nr MAZ/6336/POWE/13	Podpis
Opracował(a):		mgr inż. Agnieszka Cichowals inż. Marek Zabuski mgr inż. Przemysław Suchocki	mgr inż. Adam Zdziański upr. bud. w specjalności instalacyjno-inżynierskiej nr MAZ/6334/POWE/13	
Sprawdził:		mgr inż. Adam Zdziański		
Branża:			ELEKTRYCZNA	
Nazwa rysunku:			Data: 2016.11	
Zakres opracowania:			Skala: 1:100	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZABEZPIECZENIA ETOP.				
Numer rysunku:	Nr projektu	Kod obiektu	Stadium	Branża
228_SMS PW E	ZP	0	R10	0