OZNACZENIA

DSO	ISTNIEJĄCA SZAFA DSO
	GŁOŚNIK SUFITOWY, NP. PC-1867FC TOA LUB RÓWNOWAŻNY
	GŁOŚNIK SUFITOWY IP44, LUB RÓWNOWAŻNY
	GŁOŚNIK ŚCIENNY, NP. BS-680FC TOA LUB RÓWNOWAŻNY

URZĄDZENIA FIRMY TOA LUB RÓWNOWAŻNE

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

UWAGI:

1. Linie głosnikowe wykonać kablem HTKSHekw PH90, na uchwytach E90.

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE	INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY
ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO ROBERT BULZACKI UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA tel.: +48 882404293; fax: +48 22 3402890; e-mail: pocztal@b.onet.pl	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	UMOWA NR 350/DT/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz z robotami technicznymi wykonania adaptacji robót budowlanych i wprowadzenia ona kruchtowym inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloków Operacyjnych zlokalizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres inwestora:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Bulzacki	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr MAZ/0350/PWOE/13	
Opracował(a):	mgr inż. Agnieszka Cichowlas inż. Marek Zabuski mgr inż. Przemysław Suchocki		
Sprawdził:	mgr inż. Adam Zdziarski	upr. bud. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr MAZ/0344/POOE/13	

Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	2016.11
Nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA V INSTALACJA DSO	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZABEZPIECZENIA PPOŻ.		
Numer rysunku:	Nr projektu: 228 | Kod obiektu: SMS | Blok: PW | Branża: E | Opracowanie: ZP | Etap: 0 | Numer rys.: R12 | Rewizja: 0		