




## OZNACZENIA

	ELEMENT KONTROLNO-STERYLUJĄCY Z WĘG/1 NP: POLON EIS-4001 LUB RÓWNOWAZNY
	ZASILACZ BUFOROWY DLA KLAP PROŻ. W OBRÓBIE Z AKUMULATOREM, CERTYFIKOWANY, ZSP-35-DR-3A, MERAPEX LUB RÓWNOWAZNY
	KLAPA PRZECIWOZAKRÓWA WG PROJEKTU WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z	OMY 2x1,5
S	Yn1St5ekw 1x2x1,0
M	Yn1St5ekw 1x2x1,0

URZĄDZENIA FIRMY POLON-ALFA LUB RÓWNOWAŻNE

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

[illegible]