

Nr szafy											1		
Nr pola	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	1.1	1.2	1.3
Moc zainst. [kW]	90kVAr	145,0	15,4	35,3	114,3	294,0					606,3		294,9
Moc oblicz. [kW]	90kVAr	94,3	5,4	12,4	40,1	191,1					221,1		136,9
Przeznaczenie	Bateria kondensatorów	Agregat wody lodowej	Tablica piętrowa	Tablica piętrowa	Tablica piętrowa	Tablica wentylacj nierezerwowanej	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	ZASILANIE ZE STACJI TRAFO ST 4417	SPRZĘGŁO	ZASILANIE ZE STACJI TRAFO ST 4408
	BK	AWL	TP4.1	TP5.1	TP5.2	RWN							
Lokalizacja	PIWNICA	PIWNICA	4 PIĘTRO	5 PIĘTRO	5 PIĘTRO	6 PIĘTRO							

3~50Hz 400/230V TN-S
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

Dane sieci:	Dane rozdzielnicy:	szyny zbiorcze – P40x10
Szw = 6,9MVA	in = 630A	in = 630A
Ip = 9,9kA	Uniz = 660V	i1s = 24kA
iu = 19,6kA	IP 30	isz = 50kA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY INWESTYCYJNY
KONTRAPUNKT V-PROJEKT
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39
tel:12 296 02 71
fax:12 296 02 70

temat	Nadbudowa budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalstycznego im Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych	Nr proj.:	KON-222A
		Data:	Listopad 2014
inwestor	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		
lokalizacja	ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków		
obiekt	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza przy ul. Prądnickiej 4 w Krakowie Piętro IV,V działka ewidencyjna 428; obręb 44		
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE		
faza	PROJEKT BUDOWLANY		
	Zespół projektowy	Nr uprawnień	
Generalny projektant	mgr inż arch. Aleksander Mirek	151/98	Podpis:
projektował	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	Podpis:
sprawdzający	mgr inż. Jan Wachacki	120/97	Podpis:
treść	ROZDZIELNICA GŁÓWNA. SCHEMAT IDEOWY	Nr rys.:	E-3.1
		Skala:	

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!