



Kraków, dnia 29 grudnia 2014r.

Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

WZ.5595.413.2.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 121, poz. 1137) w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2014r. p. dr n. med. Renaty Godyń-Swędzioł – Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35/37, w sprawie uzgodnienia Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Ryszarda Klisińskiego, Nr upr. RP.7342/Rz/1/92 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzeja Herichta, Nr upr. 326/95 w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości biegów i spoczników w klatce schodowej K1,
- wysokości stopni schodów w klatce schodowej K1,
- szerokości drogi ewakuacyjnej na parterze prowadzącej z klatki schodowej K1 do wyjścia ewakuacyjnego z budynku,
- szerokości drogi ewakuacyjnej na parterze prowadzącej z klatki schodowej K2 obok kaplicy do wyjścia ewakuacyjnego z budynku,


w budynku głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Prądnickiej 35/37

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w §68 ust. 1 i §242 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca nadbudowy budynku głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przy ul. Prądnickiej 35/37 dla potrzeb bloków operacyjnych” z miesiąca października 2014r., tj.:

1. Zastosowanie w klatce schodowej K1 i w miejscach zawężeń dróg ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu co najmniej 5 lx.
2. Zamknięcie klatek schodowych K1 i K2 drzwiami przeciwpożarowymi w wersji dymoszczelnej.

29.12.2014 r. p.lm. a
stwierdził


.....

3. Zwiększenie do 4kg ilości środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadającego na każde 100m² powierzchni części budynku objętej opracowaniem.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.P.A. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzeczce 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z ul.
st. bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35/37
31-202 Kraków,

1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy

Stwierdza się prawomocność niniejszego
postanowienia/decyzji

Kraków, dnia2015..-02..-09.....

Naczelnik
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
st. bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka

Za Zwiększenie ilości środka gaśniczego
stwierdzam:

Jan