

LEGENDA

- stropodach przebudowy i rozbudowy w łączniku wg projektu konstrukcji
- otwory w dachu wg proj. wentylacji
- hybrydowa nasada kominowa

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach
2. Tolerancje szybów dźwigowych zgodnie z polską normą.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.
4. Wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności powiadamiać Projektanta.
5. Wytyczanie obiektu wykonać przy udziale Projektanta i skoordynować z wytyczeniem uzbrojenia podziemnego.
6. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.
7. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wyizolowanych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej.
stosując rozwiązania systemowe np Mercor Pyroplast Schott D lub innego producenta zaaprobowanego przez Projektanta.
8. Podłogi dylatować obwodowo.
9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) ; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
10. Ścianki działowe murowane, które są obudową przewodów instalacyjnych wymurować po wykonaniu instalacji.
11 Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem.
12. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, muszą być przedstawione nadzorowi autoskleniu.
13. Zawór szafki hydrantowej umieścić na wysokości 135 cm nad poziomem posadzki.
14. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania.
15. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i prześwity.. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny być określone i zaaprobowane przez inwestora przed montażem.
16. Wszelkie roboty powinny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących normy i przepisy.

Uwaga:
PRZY WYTYCZANIU LOKALIZACJI WINDY NALEŻY ZACHOWAĆ LINIĘ ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UWZGLĘDNIANIU WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH ŚCIAN

Projekt oraz jest własnością autora i jest chroniony prawo Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione. Autor nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wykonane bez jego wiedzy i zgody, jak również za wynikające stąd następstwa. Kopiowanie projektu bez zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE: ELEKTRYCZNA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
ul. JANA KAZIMIERZA 34, 01-248 WARSZAWA
tel. +48 604005; fax +48 22 352062; e-mail: pcbbm@wp.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

Fazy opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa i adres:	UMOWA NR 59/ZP/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze sprawdzeniem technicznym wykonania robót budowlanych, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. Przebudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloku Operacyjnych modernizacja w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przy ul. Prądnickiej 35 i ul. Kamieńskiego w Krakowie
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Nazwa inwestycji:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Stefan Głaz	upr. bud. w specjalności architektonicznej 7/89/POOK	
Opracował(a):	tech. Emilia Zabuska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Beata Miłaszek-Spodniska	upr. bud. w specjalności architektonicznej 7/89/POOK	

Branża:	ARCHITEKTURA
Data:	2016.11
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU strona prawa
Skala:	1:50
Zakres opracowania:	ARCHITEKTURA
Numer rysunku:	228_SMS_PW_ A _ PA _ 0 _ A12 _ 0