

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach
2. Tolerancje szybów dźwigowych zgodnie z polską normą.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.
4. Wymiany sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności powiadamiać Projektanta.
5. Wytyczanie obiektu wykonać przy udziale Projektanta i skoordynować z wytyczeniem uzbrojenia podziemnego.
6. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.
7. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej,
stosując rozwiązania systemowe np Mercor Pyroplast Schott D lub innego producenta zaaprobowanego przez Projektanta.
8. Podłogi dyfatować obwodowo.
9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) ; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
10. Ścianki działowe murowane, które są obudową przewodów instalacyjnych wymurować po wykonaniu instalacji.
11 Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi
rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem.
12. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, muszą być przedstawione nadzorowi autoskiemu.
13. Zawór szafki hydrantowej umieścić na wysokości 135 cm nad poziomem posadzki.
14. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania.
15. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i prześwity.. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny być określone i zaaprobowane przez inwestora przed montażem.
16. Wszelkie roboty powinny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących normy i przepisy.

Uwaga:
PRZY WYTYCZANIU LOKALIZACJI WINDY NALEŻY ZACHOWAĆ LINIĘ ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UWZGLĘDNIANIU WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH ŚCIAN



Projekt tan jest własnością autora i jest chroniony prawi Ustawa o prawie autorskim tytułem prawnym. Wykonywanie autorskich praw majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE: ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
ul. JANA KAZIMIERZA 14, 31 - 248 KRAKÓW
tel. +48 604005; fax +48 12 2628; e-mail: pcbbk@wp.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

UMOWA NR 3/ZP/2016
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysami inwestorskimi dla zadania: Budowa Kompleksu Obstetryczno Ginekologicznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Miejskiego Specjalistycznego Szpitala Matki Polki Specjalistycznego Szpitala Matki Polki Specjalistycznego Szpitala Matki Polki