

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

PPHU „AdEko” s.c.

ul. Witosa 35/4
30 - 612 Kraków

Wasz znak:

Nasz znak: PSG-C00/DT/ZMS/18/481313/17
- 264/2/17

Kraków, 11.04.2017 r

Dot.: przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w obrębie działek o numerach: 290, 292, 294, 297, 74 w miejscowości Ochmanów, gm. Niepołomice.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy że:

- na terenie działki nr 296 w miejscowości Ochmanów trasa przebudowanej kanalizacji sanitarnej PE-TS dn 250 krzyżuje się z trasą istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32;
- na terenie działki nr 294 w tej samej miejscowości trasa przebudowanego przyłącza wodociągowego PE dn 40 krzyżuje się z trasą gazociągu średniego ciśnienia PE dn 25.

W związku z powyższym, na tych skrzyżowaniach odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.

Widzimy również za konieczne zamontowanie na istniejących gazociągach średniego ciśnienia: PE dn 32, PE dn 25, w miejscach skrzyżowań trasy tych gazociągów z trasą przebudowanej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowanego przyłącza wodociągowego, dwudzielnych rur osłonowych typu „AROT”, przeznaczonych przez Producenta tych rur do zabezpieczeń przewodów gazowych.

Szczegóły techniczne zamontowania dwudzielnych rur osłonowych na istniejących gazociągach należy uzgodnić z Gazownią w Kłaju, 32 - 015 Kłaj 653.

Wszelkie prace budowane powiązane z wykonaniem wykopów, prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów, należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14 - sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni w Kłaju nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Gazownia w Kłaju, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy