



„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.
32-005 Niepołomice
ul. Droga Królewska 27

Tel. (12) 281-16-61, tel./fax. (12) 281-24-23
www.wodociagi-niepolomice.pl, mail: zarzad@wodociagi-niepolomice.pl

Niepołomice, dnia 04.01.2017 r.

**FIRMA DROGOWA
VIA
Michał Swatek
os. Piastów 5/35
31-623 Kraków**

Adres do korespondencji:

**FIRMA DROGOWA
VIA**


**Michał Swatek
ul. Forteczna 5
32-086 Węgrzce**

Nasz znak: **WN/DTI-IT/433-4514/16**

Dotyczy: Koncepcji budowy parkingu w Staniątkach oraz rozbudowy ulic Staniąteckiej i Jodłowej w ramach budowy sytemu P&R na terenie Niepołomic

W odpowiedzi na pismo - znak: P&R-N-NSS/002/16 z dnia 09.12.2016 r. (data wpływu) w sprawie wydania warunków technicznych dla zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy urządzeń będących w naszej eksploatacji, dla przedsięwzięcia pn.: „Koncepcja budowy parkingu w Staniątkach oraz rozbudowy ulic Staniąteckiej i Jodłowej w ramach budowy systemu P&R na terenie Niepołomic”, „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. - informuje, że:

1. W załączeniu przekazano plany sytuacyjne w skali 1:500 (nr rys. 2.1, 2.2, 2.3 i 3) z naniesioną istniejącą infrastrukturą wodociagową (oznaczoną kolorem niebieskim) oraz kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej i tłocznej (oznaczoną kolorem brązowym i czerwonym - studnie kanalizacyjne). Część infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zostało uzupełnione na podstawie posiadanych map branżowych - a brakujących w przekazanych planach sytuacyjnych. W obszarze koncepcji dla przedsięwzięcia należy uwzględnić możliwość wystąpienia infrastruktury technicznej, która nie została wskazana na powyższych mapach z powodu nie zgłoszenia do inwentaryzacji lub braku informacji w instytucjach branżowych.
2. Istniejąca infrastruktura kanalizacji sanitarnej znajdująca się w obrębie w/w inwestycji, to jest: kanał grawitacyjny PVC Ø250[mm] i Ø200[mm] oraz rurociąg tłoczny Ø110[mm] PCV - nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia i przebudowy. Natomiast konieczne jest, przed rozpoczęciem w/w prac, wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej w ulicy Staniąteckiej, który to spółka „Wodociągi Niepołomice” planuje przeprowadzić w 2017 r. Zagłębienie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy (w systemie grawitacyjnym) zgodnie z rzędnymi dna kanału, załączonymi na planach sytuacyjnych. W przypadku braku rzędnych posadowienia kanalizacji sanitarnej, a konieczności jej uzupełnienia dla celów projektowych, należy wykonać odrębne - lokalne pomiary. Natomiast przykrycie istniejącego rurociągu tłoczego to: 1,0 - 1,4[m]. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy dostosować włady istniejących studni kanalizacyjnych do projektowanej niwelety terenu (nawierzchni).



"WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS 0000340804
NIP: 6832044382, Regon: 121018294, kapitał zakładowy: 51 824 300,00 zł
Nr konta: 98 1160 2202 0000 0001 4846 0741