



DIN.7021.8.2017

Niepołomice 14.02.2017r.

Firma Drogowa VIA Michał Swatek
ul. Forteczna 5
32-086 Węgrzce

Dotyczy: **Warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Stawowej i Kolejowej w Podłężu oraz budowy parkingu w ramach systemu P&R na terenie gminy Niepołomice.**

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych poprzez projektowany kanał deszczowy o średnicy wyliczonej przez projektanta będzie istniejący rów zlokalizowany na dz.nr 562 w Podłężu.

1. Na projektowanych ciągach kanalizacji deszczowej z rur PVC - U typ SN8 (średnice do wyliczenia przez projektanta) zaprojektować studnie rewizyjne od fi 600-1000mm. betonowe.
2. Studzienki wodościekowe zaprojektować jako betonowe fi 600 z osadnikiem i kratą. Kanał połączeniowy studzienek z kratami z rur fi 200 PVC-U SN8.
3. Na całość zadania wykonać dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osobę lub instytucję uprawnioną do sporządzania a na etapie projektowania uzgodnić ich lokalizację z UMiG Niepołomice (przed złożeniem do ZUDP).
4. Do odbioru końcowego Kanału należy przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
5. Jakość odprowadzanych ścieków deszczowych i roztopowych winna odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków wprowadzenia wód deszczowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz. U. Nr 50 poz. 501) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru wód deszczowych.
6. W przypadku zajęcia pasa drogowego należy ten fakt uzgodnić z Zarządcą drogi.
7. Naprawy szkód wyrządzonych w czasie wykonywania robót dokona na własny koszt Inwestor.
8. Powyższe warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę danych pod warunkiem nienaruszenia praw osób trzecich.
9. Ponadto przy projektowaniu i wykonywaniu należy zastosować się do norm, przepisów budowlanych i porządkowych BHP.
10. Ważność warunków technicznych: dwa lata od daty ich wydania

Burmistrz
Miasta i Gminy Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
tel. +48 12 250 94 34
fax + 48 12 250 94 00
magistrat@niepolomice.com

w z. Burmistrza Miasta
i Gminy Niepołomice
mgr inż. arch. Adam Twardowski
Wiceburmistrz