TABELA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY

ROZDZIELNICA NN

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Un	IL.odb.	Pi	Pc	Kz	cos fi	tg fi	Po	Q	S	Io	Idd	ZABEZP.	PRZEWÓD	It<1.45*Idd
-	-	V	szt.	kW	kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA	A	A	A	-	-
1	OŚWIETLENIE STADIONU	400	1	283,00	283,00	1,00	0,90	0,48	283,00	137,06						
2	WÓZ TRANSMISYJNY	400	1	60,00	60,00	1,00	0,90	0,48	60,00	29,06						
3	POTRZEBY WŁASNE STACJ	400	1	1,00	1,00	0,75	0,85	0,62	0,75	0,46						
4	REZERWA	400	1	190,00	190,00	0,74	0,90	0,48	140,60	68,10						
	RAZEM				534,00	0,91	0,90	0,48	484,35	234,68	538,21	777	580			