

			PUNKT ŚWIELTNY ŚWIATŁA PODSTAWOWEGO
			PUNKT ŚWIELTNY ŚWIATŁA REZERWOWANEGO
			PUNKT ŚWIELTNY ŚWIATŁA Z SIECI UPS
			PUNKT ŚWIELTNY ŚWIATŁA AWARYJNEGO
			TRANSPARENT ŚWIELTNY; "NIE WCHODZIĆ"

- LO ZASILACZ LAMPY OPERACYJNEJ (UJĘTO W PROJ. TECHNOLOGII)
- ZLO ZASILACZ LAMPY OPERACYJNEJ (DOSTAWA Z LAMPĄ)
- Tg4z 4 GNIAZDA WTYKOWE 16A ZE STYKIEM OCHRRONNYM, SZCZELNE + GNIAZDO WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW (np f-my POŁO) WE WSPÓLNEJ RAMCE
- MK... WSKAŹNIK KONTROLI IZOLACJI I STANU PRACY TRANSFORMATORA SEPARACYJNEGO

- T1 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-BIEG. 25A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ TYP 4G25-90-PK-S25; APATOR
- T3 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 3-BIEG. 25A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ TYP 4G25-10-PK-S25; APATOR
- T4 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 3-BIEG. 40A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ TYP 4G40-10-PK-S25; APATOR
- T5 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 3-BIEG. 63A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ TYP SIRCO M 63A; INDEKS 2215 3406 SOCOMEC

OSPRZĘT	ODL. OD PODŁOGI [CM]
OPRAWY ŚCIENNE (KINKIET)	195
ŁĄCZNIKI	130 (140)
GNIAZDA WTYKOWE W POM. I PORZĄDKOWE	100 (30)
GNIAZDA WTYKOWE W KORYTARZACH	30
GNIAZDA WTYKOWE DLA SUSZAREK DO RĄK	150
OSPRZĘT W SALACH OPERAC. I PRZYGOT.PACJENTA	MIN. 160
OSPRZĘT W POM. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100
OSPRZĘT W POM. ŁÓŻKOWYCH DZIECI I PRZYLEGAJĄCYCH PRZEDSIONKACH	MIN. 160

TABLICE ELEKTRYCZNE W SZACHTACH
GLÓWNE TABLICE PIĘTROWE
-..TP.. ENERGII PODSTAWOWEJ
-..TR.. ENERGII REZERWOWANEJ Z AGREGATU
TABLICE PIĘTROWE
-..TOP.. OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
-..TSP.. SIŁY PODSTAWOWEJ
-..TOR.. OŚWIETLENIA REZERWOWANEGO
-..TSR.. SIŁY REZERWOWANEJ
-..TOU.. NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO
-..TUPS.. SIECI 'IT'
OZNACZENIA TABLIC
np. -2TOR1
-TOR - OZNACZENIE TABLICY
"2" - KONDYGNACJA (KONDYG.INSTAL.)
"1" - NR SZACHTU ELEKTRYCZNEGO

	WYŁĄCZNIK 1-BIEG. Z CZERWONĄ DIODĄ SYGNALIZUJĄCĄ ZAŁĄCZENIE; DLA TRANSPARENTU ŚWIEL. NP. "NIE WCHODZIĆ"
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. (SZCZELNY)
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY (SZCZELNY)
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)
	PRZYCISK "ŚWIATŁO"
	GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
	GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE (SZCZELNE)
	GNIAZDO WTYKOWE 2x25A/Z WYSOKOPRĄDOWE DLA RTG
	SZYNA UZIEMIAJĄCA DEHN PAS 9AK
	WYPUST DLA PRZYŁĄCZENIA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO
	INSTALACJE DRZWI AUTOMATYCZNYCH /WYKONYWAĆ WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY/

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

- CTI2 CENTRALKA GŁÓWNA (MAIN OR FLOOR SWITCHBOARD) f-my ES-SYSTEM

## INSTALACJA SYGNALIZACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

- SZK SKRZYNKA ZAWOROWA GAZÓW MEDYCZNYCH
- SA SYGNALIZATOR GAZÓW MEDYCZNYCH

UJĘTO W PROJEKCIE GAZÓW MEDYCZNYCH

## BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SYMBOL	120-PG-GPN-PW-VII-1P	NR RYS.
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU			1
ADRES	ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim			
TEMAT	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			SKALA -
TREŚĆ	SYMBOLE I OZNACZENIA			DATA 05.2012
PROJEKTANT	BPP.IJPR.124/84	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ BPP.IJPR.241/80
INŻ.Ł.BIEDNARZYK		CZ. KĄDŁKA		INŻ.W.ŚWIEK