





NR OBW	-3TST_1-1/1	-3TST_1-1/2	-3TST_1-1/3	-3TST_1-1/4	-3TST_1-1/5
MOC[kW]	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3

ZASILANIE Z TABLICY PIĘTROWEJ 3TST3

OBWODY DLA URZĄDZEŃ I ZASILACZY NISKOPRĄDOWYCH W POMIESZCZENIU NR C329 PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Pi= 1,8 kW
Ps= 0,8 kW

OZNACZ. NA RYS.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	JEDN	ILOŚĆ	PRODUCENT/ DYSTRYBUT.
	ROZDZIELNICA NATYNKOWA 3x12 MODUŁÓW SERIA 'GOLF' Z DRZWIAMI PRZEŹROCZYSTYMI	VF312TD KOMPLETNA	KPL	1	HAGER
-1RO1	OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 2-BIEGUNOWY TYPU-2	DG M TN 275 FM	SZT	1	DEHN
-1Q1	ROZŁĄCZNIK OBCIĄŻENIA 2-BIEG. 25A	SB225	SZT	1	HAGER
-1F2,-1F3, -1F4,-1F5	WYŁĄCZNIK RÓŻN. I NADPRĄDOWY 2-BIEG. 6A/30mA	AD906J	SZT	4	HAGER
-1F1	WYŁĄCZNIK RÓŻN. I NADPRĄDOWY 2-BIEG. 10A/30mA	AD910J	SZT	1	HAGER

Stan	Zmiana	Data	Nazw.			
				Data	07.2012	Podpis
				Projekt	J.KUBISIAK	
				Oprac.	.	
				Sprawdz.	L.BEDNARCZYK	

Projekt: 120-PG-GPN-PW-VIII-1P/Z
rys.: 10Z

PW INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OŚWIĘCIMIU
UL. WYSOKIE BRZEGI 4

Miejsce: IIIp.
Uklad: -
Uklad siec.: TN-S

TABLICA ZASILANIA INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
SCHEMAT IDEOWY TABLICY 3TST3_1

PRO-MEDICUS KRAKÓW u. Mieszczańska 9A

Strona 1
Stron 1