



ROZDZ. TE-PC- TABLICA ELEKTRYCZNA POMPY CIEPŁA



| nr obwodu       | RG -> TE-PC | TE-PC/N1     | TE-PC/N2     |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| nazwa obwodu    | --          | WYPUST 400V  | WYPUST 400V  |
| Opis odbiornika | WYŁĄCZNIK   | POMPA CIEPŁA | POMPA CIEPŁA |
|                 | IZOLACYJANT | Nel-6kW      | Nel-6kW      |
|                 |             |              |              |
| typ przewodu    | YL Y 5x16mm | YK Y5x6mm    | YK Y5x6mm    |
| moc obwodu [kW] | Σ =20,0kW   | ~10kW        | ~10kW        |


UKŁAD SIECI TN-S  
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ  
SAMOCZYNNNE WYL. ZASILANIA

WIDOK TE-PC



rozd. n/t 54mod.

PW:  
SCHEMAT ROZDZ. TE-PC

|  |  |                  |        |
|--|--|------------------|--------|
| INWESTOR:  | Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń piwnicy i poddasza                                 |                  |        |
| ADRES:   | ul. Osada Źródł 1, 72-300 Gryfice  |                  |        |
| INWESTOR :   | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Źródł 1, 72-300 Gryfice |                  |        |
| ELEKTRYCZNA<br>opracował   | OPRACOWAŁ:   | nr upr.          | podpis |
|  | mgr inż. PIOTR MARKOWSKI   | ZAP/0218/PROE/11 |        |
|  | DATA:  | 10.2017          |        |
|  | SKALA:   | 1:100            |        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>  |  | NR RYS.:         | E2     |
| www.mliot.pl, pracownia@mliot.pl<br>ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin<br>tel/fax 914319926, kom. 608031884 |  |                  |        |