


ROZDZ. TP-I – TABLICA ELEKTRYCZNA PIWNICY



nr obwodu	Rg -> TP-I	TP-I/MK1	TP-I/LK1	TP-I/MK2	TP-I/LK2	TP-I/O1	TP-I/O2	TP-I/O3	TP-I/G1	TP-I/G2	TP-I/G3	TP-I/GK1
nazwa obwodu	--	klimodyzacja	klimodyzacja	klimodyzacja	klimodyzacja	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V
Opis odbiornika	WYŁĄCZNIK	POM. -1,14	--	POM. -1,15	--	POM. -1,1	POM. -1,3;-1,11;-1,12	POM. -1,13;-1,14	POM. -1,1	POM. -1,3;-1,11;-1,12	POM. -1,13;-1,14	DATA
	IZOLACJONY	sztuka klimat. prec. nr. 1	skroplacz szczyt klimat. prec. nr. 1	sztuka klimat. prec. nr. 2	skroplacz szczyt klimat. prec. nr. 2		POM. -1,5;-1,9;-1,10	POM. -1,15;-1,16		POM. -1,5;-1,9;-1,10	POM. -1,15;-1,16	POM. -1,13;-1,16
							POM. -1,8;-1,7;-1,2			POM. -1,8;-1,7;-1,2		
typ przewodu	VLV 5x6mm	YDY5x2,5mm	YDY3x1,5mm	YDY5x2,5mm	YDY3x1,5mm	YDY4(5)x1,5mm	YDY4(5)x1,5mm	YDY4(5)x1,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm
moc obwodu[kW]	Σ =12,0kW	~1,7kW	~0,1kW	~1,7kW	~0,1kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ

SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA

PW:

SCHEMAT ROZDZ. TP-I

INWESTOR:

Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń piwnicy i poddasza

ADRES:

ul. Osada Źródł 1, 72-300 Gryfice

INWESTOR:

Ponistwowe Gospodurstwo Leśne Lasy Ponistwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryfioch, ul. Osada Źródł 1, 72-300 Gryfice

OPRACOWAŁ:

nr upr.

podpis

ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR MARKOWSKI

ZAP/0218/P00E/11

PRACOWNIA PROJEKTOWA MŁO7

www.mlo7.pl, pracownia@mlo7.pl
ul. Sowńskiego 24, 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926, kom. 608031884

NR RYS:

E3

DATA:

10.2017

SKALA:

1:100