



UWAGI:
1. Przy robotach w wykopie otwartym rurociąg układać na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr 0,20m przed układaniem rurociągu należy zapoznać się z wytycznymi producenta;

2. Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (przewody np.: en, tm, t, gs) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich normi;

3. Rzędne kolizji rurociągu projektowanego z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi;

INDUSTRIA PROJECT

AI. Zwycięstwa 46/1

80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

Projektował

inż. Tomasz Sokolowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

upr. nr 66/Gd/00

Opracował

mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

upr. nr POM/0049/PWB/S/16

Sprawdził

mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

upr. nr 4354/Gd/89

mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

upr. nr POM/0048/PWB/S/16

Numer projektu

IBG-P_159_16

Revizja

Tytuł rysunku

IP159_PB_DR_IS.30202-B

PROFIL SIECI GAZOWEJ

Data

19 /05/ 2017

Skala

1 : 100/500

Nr strony

5.v. II - 15

