# C - ŚCIANY ATTYKOWE

**SzC1**

- PAPA PODKŁADOWA
- IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTY Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS70 λs0,040W/mK GR. 10,0 CM
  ŁĄCZNIKI MECHANICZNE 0,002 W/K
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH, GR. 18,0 CM WZMACNIANYCH TRZPNIAMI ŻELBETOWYMI WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA λs0,036W/mK GR. 12,0 CM
  ŁĄCZNIKI MECHANICZNE 0,002 W/K
- PŁYTY ELEWACYJNE WŁÓKNO-CEMENTOWE GR. 12MM NA PERFOROWANEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI

MATERIAŁY WYKOŃCZENIA ATTYKI:
- ATTYKA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
- STYROPIAN EPS70 λs0,040W/mK GR. 8,0 CM.
  IMPREGNOWANE PŁYTY OSB POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ GR. MIN. 2,0 CM
- HYDROIZOLACJA - 1X WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ

# D - STROPODACHY

**DB1**

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA
- PAPA PODKŁADOWA
- KONTRSPADKI Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 λs0,038W/mK, SPADEK 1,5%, GR. MIN. 1 CM.
- IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTY Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 λs0,036W/mK, GR.16,0CM (2X8CM)
- PAROIZOLACJA - FOLIA PE 0,2MM KLEJONA NA ZAKŁADACH
- STROP FILIGRAN WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ NA KOLOR BIAŁY

WARSTWY TWORZĄCE STROPODACH (LUB ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE) MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

# B - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

**SzB1**

- PŁYTY ELEWACYJNE WŁÓKNO-CEMENTOWE GR. 12MM NA PERFOROWANEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI
- IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA λs0,036W/mK GR. 12,0 CM
  ŁĄCZNIKI MECHANICZNE 0,002 W/K
- BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE, GR. 18,0 CM
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ NA KOLOR BIAŁY

**SwB1**

- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ NA KOLOR BIAŁY
- BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE, GR. 18,0 CM (W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60)
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ NA KOLOR BIAŁY

**SwB2**

- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ NA KOLOR BIAŁY
- BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE, GR. 12,0 CM
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ NA KOLOR BIAŁY

# P - PODŁOŻA NA GRUNCIE

**Pa1**

- WYLEWANA, CIENKOWARSTWOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA POWŁOKA ANTYPOŚLIZGOWA R10, GR. WARSTWY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA (POSADZKA O WYTRZYMAŁOŚCI NA ZMIENNY NACISK 2000KG/M2)
- WARSTWA Z BETONU NOŚNEGO (C25/30) - GR. 15,0 CM, DYLATOWANA PRZECIWSKURCZOWO, ZBROJONA DOŁEM SIATKĄ #6/15, OTULINA 3CM (PODŁUŻNE PODKŁADKI BETONOWE)
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - 2xFOLIA PE - GR.0,2 MM
- IZOLACJA TERMICZNA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - GR. 6,0CM
- HYDROIZOLACJA POZIOMA - PAPA JEDNOWARSTWOWA WYGRZANA POWŁOKOWO Z WYWINIĘCIEM NA ELEMENTY PIONOWE DO POZIOMU 3,0CM PONIŻEJ RZĘDNEJ POSADZKI
- POWIERZCHNIA UTWARDZONA W POSTACI PŁYTY ŻELBETOWEJ WG PROJ. KONSTRUKCJI
- PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU GR. 10CM
- PODSYPKA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO (PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA, ZAGĘSZCZANA) DO POZIOMU PRZEMARZANIA GRUNTU




PRZEKRÓJ TI-TI

żywica epoksydowa gr. wg producenta
warstwa betonu nośnego gr. 15cm na warstwie rozdzielającej z folii
izolacja termiczna gr. 6cm na hydroizolacji poziomej
powierzchnia utwardzona w postaci płyty żelbetowej wg proj. konstrukcji
chudy beton 10cm
podsypka z gruntu niewysadzinowego (podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczana) do poziomu przemarzania gruntu
grunt rodzimy




PRZEKRÓJ TII-TII

Pod płytą fundamentową stosować podsypkę z gruntu niewysadzinowego (podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczana) do poziomu przemarzania gruntu

żywica epoksydowa gr. wg producenta
warstwa betonu nośnego gr. 15cm na warstwie rozdzielającej z folii
izolacja termiczna gr. 6cm na hydroizolacji poziomej
powierzchnia utwardzona w postaci płyty żelbetowej wg proj. konstrukcji
chudy beton 10cm
podsypka z gruntu niewysadzinowego (podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczana) do poziomu przemarzania gruntu
grunt rodzimy

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA, PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE, WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH, MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP. I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ I SZCZELNOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONASTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI I ARCHITEKTEM.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH, UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)

LEGENDA OZNACZEŃ:

- ±0.00 odpowiada rzędnej: 90,20 m n.p.m. — RZĘDNA POSADZKI
- +3.86 — RZĘDNA ARCHITEKTONICZNA
- +3.75 — RZĘDNA KONSTRUKCYJNA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY WYDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 60

INDUSTRIA PROJECT


**INDUSTRIA PROJECT**
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk


| | |
|---|---|
| Zamawiający/Inwestor | "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.<br>60-415 Poznań<br>ul. Lutycka 34 |
| Nazwa inwestycji | Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem. |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka<br>dz. nr 2/29, 2/17, 2/22 ark. 27, obręb Golęcin<br>60-663 Poznań, ul. A. Wrzoska |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń<br>mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | PO/KK/156/2007<br>3350/Gd/88 | |
| Opracował | mgr inż. arch. Ewa Ruszel | | |
| | mgr inż. arch. Tomasz Stanisławczyk | | |
| | mgr inż. arch. Krzysztof Steller | | |
| | mgr inż. arch. Magda Maja Wiśniewska | | |
| Sprawdził | mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń<br>mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | W/25/2009<br>59/LOOKK/2015 | |

| Numer projektu | Numer rysunku | Rewizja |
|---|---|---|
| IBG-P_159_16 | IP159_PB_DR_IIP.10102-B | |

Tytuł rysunku: URZĄDZENIE POMOCNICZE, TLENOWNIA - PRZEKROJE

| Data | Branża | Faza | Skala | Nr strony |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2017 | ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY | 1 : 50 | IIP...31 |