LEGENDA	
OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE LED (OKRUGŁE) I BAZOWO OŚWIETLENIE AWARYJNE	
400	OPRAWA AW EL/22 1 x 2 W 250lx symetryczna
402	OPRAWA AW EL/22 1 x 2 W 250lx asymetryczna
403	OPRAWA AW EL/24 4 x 1 W 450lx symetryczna kl
404	OPRAWA AW EL/23 3 x 1 W 300lx asymetryczna kl
405	OPRAWA AW EL/22 2 x 1 W 20lx IP65
406	OPRAWA AW EL/22 1 x 2 W 250lx IP65
407	OPRAWA AW EL/22 1 x 2 W 250lx asymetryczna
408	OPRAWA AW LED/IR10 400lx IP65
41	OPRAWA ŚCIENNA IL 150/C 400lx IP65
E97	OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA
502	OPRAWA KIERUNKOWA DWUSTRONNA
OZN	
1	PIĘTO 1- WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OŚWIADUCH I OBWODY BYTOWE
2	PIĘTO 3- WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OŚWIADUCH I OBWODY POŻYTKOWNIKA ZYCIA

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor:

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60-683 Poznań

Projektował:	mgr inż. Piotr Sawal w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POM/0214/PWOE/12	
	mgr inż. Zbigniew Dominikowski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 4158/Lb/89	
Opracował:	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Rutewski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 257/DOŚ/2002	

Tytuł robót: Numer rysunku: Revizja:

WG-P_159_10 IP159_PB_DR_IIE.42015-B

Tytuł rysunku:

Plan instalacji oświetlenia awaryjnego - poziom (P03)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
19/05/17	ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY	1:100	

1190 x 841