

LEGENDA	
OPRAWY LED	OPRAWY NA BAZIE LED (OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE)
A01	OPRAWA A01 (LED) 1 x 2 W 230lm, symetryczna
A02	OPRAWA A02 (LED) 1 x 2 W 230lm, asymetryczna
A03	OPRAWA A03 (LED) 2 x 1 W 460lm, symetryczna
A04	OPRAWA A04 (LED) 2 x 1 W 460lm, asymetryczna
A05	OPRAWA A05 (LED) 2 x 2 W 920lm, IP65
A06	OPRAWA A06 (LED) 1 x 2 W 230lm, IP65
A07	OPRAWA A07 (LED) 1 x 2 W 230lm, symetryczna
A08	OPRAWA A08 (LED) 80 W, 4000K, IP65
A1	OPRAWA LED 80 W, 12640, 4000K, IP65
EW1	OPRAWA KIERUNKOWA (EWAKUACYJNA)
EW2	OPRAWA KIERUNKOWA (EWAKUACYJNA)
Nr	Opis
1	PYŁEK = WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OCHRONNY Z CEWKĄ 63A/0,03
2	PYŁEK = WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OCHRONNY Z CEWKĄ 63A/0,03

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul Ludycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60-663 Poznań

Projektował:	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Zbigniew Dwornikowski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 4158/GD/09	
Opracował:	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Marcin Stacra		
	mgr inż. Sarosz Olejniczak		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Rutkiwski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 251/GD/2002	

Numer projektu: 1618_18_IE

IP1SG_PB_DR_IIE.42013-B

Tytuł rysunku:
Plan instalacji oświetlenia awaryjnego - poziom (P01)

Data	Branża	Fza		Skala	Nr strony
19/05/17	ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY		1:100	8.4

1800 x 841