LEGENDA	
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE LED ZASILANIE Z BATERII CENTRALNEJ	
AW1	OPRAWA AW 2,5 W 2 x 14 W 230lm, symetryczna
AW2	OPRAWA AW 3,5 W 1 x 14 W 250lm, asymetryczna
AW3	OPRAWA AW 2,5 W 2 x 14 W 410lm, symetryczna IO
AW4	OPRAWA AW 3,5 W 1 x 14 W 250lm, asymetryczna IO
AW5	OPRAWA AW 2,5 W 2 x 14 W 230lm, IP40
AW6	OPRAWA AW 2,5 W 2 x 14 W 230lm, IP40
AW7	OPRAWA AW 3,5 W 1 x 14 W 250lm, asymetryczna
AW8	OPRAWA AW 2,5 W 80 lm, 4000K, IP65
AW9	OPRAWA AW 2,5 W 80 lm, 4000K, IP65
EW1	OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA
EW2	OPRAWA KIERUNKOWA DWUSTRONNA
INNE	
	PIPOZ 1 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OZNACZYĆ BYTOWE
	PIPOZ 4 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OZNACZYĆ OBWODY POŻYTKOWANIA PIOŻ

INDUSTRIA PROJECT
ul. Ludyka 34
60-415 Poznań

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Ludyka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzesika, 60-603 Poznań

Projektował	mgr inż. Piotr Szuwalski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Zbigniew Dworkiewicz w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 4159/GoW/89	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Marcin Silicka		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rutkecki w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 2510/G/2002	

Numer projektu: 16/WD/17 Numer rysunku: IBG-P_159_16

Tytuł rysunku: Plan instalacji oświetlenia awaryjnego - poziom (P00)

IP159_PB_DR_IIE.42012-B

Data	Branża	Faza	Skala	Nr arkusza
19/05/17	ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY	1:100	1

16x0 x 4+1