LEGENDA	
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE LED (ZASILANIE Z BARERII CERNTRALNEJ)	
AW1	OPRAWA AW (LED) 1 x 2 W 250lm, symetryczna
AW2	OPRAWA AW (LED) 1 x 2 W 250lm, asymetryczna
AW3	OPRAWA AW (LED) 4 x 1 W 410lm, symetryczna n/t
AW4	OPRAWA AW (LED) 3 x 1 W 305lm, asymetryczna n/t
AW5	OPRAWA AW (LED) 2 x 1.5 W 225lm, IP65
AW6	OPRAWA AW (LED) 2 x 1.5 W 225lm, IP40
AW7	OPRAWA AW (LED) 1 x 2 W 250lm, asymetryczna
AW8	OPRAWA AW (LED) 85 W, 4000K, IP65
A1	OPRAWA (LED) 85 W, 120x60, 4000K, IP65
EW1	OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA
EW2	OPRAWA KIERUNKOWA DWUSTRONNA
INNE	
	P/POZ I- WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ODCINAJĄCY OBWODY BYTOWE
	P/POZ II- WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ODCINAJĄCY OBWODY PODTRZYMANIA ŻYCIA

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań		
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzoska, 60-663 Poznań		
Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Zbigniew Dwornikowski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 4158/Gd/89	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 251/Gd/2002	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PB_DR_IIE.42016-B		
Tytuł rysunku	Plan instalacji oświetlenia awaryjnego - poziom (P04)		
Data 19/05/17	Branża ELEKTRYCZNA	Faza PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:100 / Nr strony IIE 33

1800 x 841