LEGENDA	
OPRAWY AWARYJNE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNE LED ZASILANE Z BATERII CENTRALNEJ	
A01	OPRAWA AW-LED	1 x 2,5h 200lm asymetryczna
A02	OPRAWA AW-LED	1 x 2,5h 200lm asymetryczna
A03	OPRAWA AW-LED	1 x 1,5h 410lm symetryczna IP
A04	OPRAWA AW-LED	2 x 1h 300lm asymetryczna IP
A05	OPRAWA AW-LED	1 x 2,5h 200lm asymetryczna
A06	OPRAWA AW-LED	2 x 2,5h 200lm IP65
A07	OPRAWA AW-LED	1 x 2,5h 200lm asymetryczna
A08	OPRAWA AW-LED	20 W, 400K IP65
A1	OPRAWA LED-R1-K 12x6E 400K IP65
A2	OPRAWA LED-R1-K 6x6E 400K IP65
A3	OPRAWA KIERUNKOWA SAMOSTOJĄCA
RWE	
	PIPOŻ – WYŁĄCZNIK GŁÓWNY DOZNAŁUCH OBWODY BYTOWE
	PIPOŻ – WYŁĄCZNIK GŁÓWNY DOZNAŁUCH OBWODY POŻYTKOWNIKA ZYCIA

	INDUSTRIA PROJECT Al. Zwycięstwa 46/1 80-219 Gdańsk
Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.
Nazwa i adres obiektu budowlanego	dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzesia, 60-853 Poznań
Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń mgr inż. Zbigniew Dwornikowski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POM/0014/PWOC/12 upr. nr 4158/Gd/99
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska mgr inż. Marcin Sikora mgr inż. Bartosz Olejniczak inż. Łukasz Kowalski	
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rutkiski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 2511/Gd/2002
Numer projektu		Nazwa
Numer rysunku	IBG-P_159_15	IP159_PB_DR_IIE.42014-B
Tytuł rysunku	Plan instalacji oświetlenia awaryjnego - poziom (P02)	
Data	19/05/17	Branża ELEKTRYCZNA	Faza PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:100	Nr arkusz E0.1a.2

16x0 x 0-1