

LEGENDA	
LEGENDA TU BĘDZIE EWENTUALNIE UZUPEŁNIONA	
A001	OPRAWA A08 (LED) 1 x 2 W 230lm symetryczna
A002	OPRAWA A08 (LED) 1 x 2 W 260lm asymetryczna
A003	OPRAWA A08 (LED) 1 x 2 W 260lm asymetryczna lustro
A004	OPRAWA A08 (LED) 2 x 1 W 600lm symetryczna
A005	OPRAWA A08 (LED) 2 x 1 W 600lm IP65
A006	OPRAWA A08 (LED) 2 x 1 W 230lm IP65
A007	OPRAWA A08 (LED) 1 x 2 W 260lm asymetryczna
A008	OPRAWA A03 (LED) 66 W, 4000K IP65
A009	OPRAWA A03 (LED) 66 W, 4000K IP65
E01	OPRAWA AWARKOWA JEDNOSTRONNA
E02	OPRAWA AWARKOWA DWUSTRONNA
OPIS	
1	WYPOŻ 1 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OCHRONNY DWUBIEGUNOWY BYTOWE
2	WYPOŻ 2 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OCHRONNY DWUBIEGUNOWY PODTYNKOWA ZYCIA

INDUSTRIA PROJECT
ul. Łużycka 34
60-416 Poznań

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul Łużycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzesińa, 60-663 Poznań

Projektował:	mgr inż. Piotr Szweil w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POdo/0314/PWOE/12	
	mgr inż. Zbigniew Dworkiewski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 4159/Gd/89	
Opracował:	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Rutkiewki w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 251/Gd/2002	

Numer projektu: Numer rejestru: Rewizja:
IBO-P_199_18 IP159_PB_DR_IIE.42017-B

Tytuł rysunku:
Plan instalacji oświetlenia awaryjnego - poziom (P05)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
19/05/17	ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY	1:100	33

1:100 x 2-1