



- UWAGI:**
1. Przy robotach w wykopie otwartym rurociągu układać na podsypce piaskowej zagęszczoną mechanicznie gr 0,20m przed układaniem rurociągu należy zapoznać się z wytycznymi producenta;
 2. Odcinki wykopu pod rurociągi w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (przewody np.: en, tm, t, gs) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm;

[illegible]



INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
 ul. Azymutalna 9
 80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor			
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań			
Nazwa inwestycji Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem			
Nazwa i adres obiektu budowlanego Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań			
Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował			
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> IBG-P_159_16 IP159_PW_DR_IS.30503-B </div>			
Tytuł rysunku PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ HYDRANTOWEJ			
Data 12/2017	Branża SANITARNA	Skala 1 : 100/500	Nr strony