



- UWAGI:**
1. Przy robotach w wykopie otwartym rurociągi układać na podspocy piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr 0,20m przed układaniem rurociągu należy zapoznać się z wytycznymi producenta;
  2. Odcinki wykupu pod rurociągi w pobliżu kolizji z istniejącym uzbromieniem terenu (przewody np.: en, tm, t, gs) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm;

**INDUSTRIA**  
PROJECT

**INDUSTRIA PROJECT**  
ul. Azymutalna 9  
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji	Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem
------------------	--

Nazwa i adres obiektu budowlanego	
-----------------------------------	--

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęczin,  
ulica Adama Wrzosa, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokolowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00  upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował			
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
----------------	---------------	---------

IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IS.30502-B
--------------	------------------------

Tytuł rysunku	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ - PRZYŁĄCZE WODY DO BUDYNKU
---------------	---

Data 12/2017	Branża SANITARNA	Faza PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1 : 100/500	Nr strony
-----------------	---------------------	-------------------------------	----------------------	-----------