

- Legenda:
- projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
 - teren projektowany
 - 150°
zmiana kierunku/kształtka
 - projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

- UWAGI:
- Przy robotach w wykopie otwartym rurociąg układać na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr 0,20m przed układaniem rurociągu należy zapoznać się z wytycznymi producenta;
 - Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (przewody np.: en, tm, t, gs) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm;
 - Włazy żeliwne, klasa wjazdu zależna od lokalizacji studni - w jezdni klasa D400, w obszarze parkingów samochodów osobowych C250, w betonowych korytach ściekowych B125;
 - Ze względu na duże głębokości przyjęto średnice studzienek kanalizacyjnych:
 - do głębokości 3 m studzienki Ø 1000;
 - przy głębokości 3-4 m studzienki Ø1200;
 - powyżej głębokości 4m studzienki z komorą roboczą Ø1500, wysokość komory 2,0m i sztybem włazowym Ø1000.
 - Projektuje się kanalizację sanitarną z przewodów kanalizacyjnych PVC lite, SN8 dla gł. do 6,0m, SN10 dla gł. powyżej 6,0m.

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzosa, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokółowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował			
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku		Revizja

IBG-P_159_16
IP159_PW_DR_IS.30507-B

Tytuł rysunku
PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK WP1-RP

Data 12/2017	Branża SANITARNA	Faza PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1 : 100/500	Nr strony
-----------------	---------------------	----------------------------	----------------------	-----------

