

XXX Wejscie zasilajace pod szafe zasilajaco-sterujaca urzadzen. Szafa zasilająco-sterująca poza zakresem opracowania branży elektrycznej

3

Oznaczenia szaf zasilająco-sterujących:

AWLIFC1	Agregat wody lodowej
CHLA.01	Chłodnica wyniesiona generatora propilotwórczego
SKL1	Szafa klimatyzacji precyzyjnej
Winda WT PO1	Winda
Oczyszczalnia BI2	Komora dezynfekcyjna
Hydrofor hydr.hydr. BI3	Hydrofor
BC1 BI1	Bateria centralna
CSWG BI1	Centrala systemu wykrywania gazów
Zawór wody BI1	Zawór wody
ROZDC1 PI1	Rozdzielnica systemu oddymiania
OSO PI01	Centrala systemu DSO
CSIP PI1	Centrala systemu SSP
SZAFY SERWEROWE	Szafy serwera
UKW1	Ustrzy zasilające

UWAGA: Struktura rozdzielnicy uzależniona od faktycznego wyposażenia stacji transformatorowej oraz poniższych rozdzielnic SN i nn. Rozdzielnicę, okablowanie, sterowanie i monitoring dostosować do zainstalowanych urządzeń.

Legal:
1. Rozdzielnica sekcyjna typu wnętrzowego RUSN-12/630 z wyposażeniem elektromontażowym typu wysuwnego:
   - w pole wyposażone w wyłącznik typu WOMBAT 12/630/25 z napędem silnikowym 24V DC,
   - w pole rozdzielcze typu RUSN-12/630/25 z napędem silnikowym 24V DC,
   - w pole pomiarowe napięcia typu RUSN-12/630/25 z przekładnikami napięciowymi 15/0,1 kV,
   - w pole pomiarowe napięcia typu RUSN-12/630/25 z przekładnikami napięciowymi 15/0,1 kV,
   - w pole typu RUSN-12/630/25 - wyłącznik - odgromnik,
   - w pole typu RUSN-12/630/25 - wyłącznik - pomiarowe,
   - w pole typu RUSN-12/630/25 - wyłącznik - pomiarowe,
   - w pole rezerwowe typu RUSN-12/630/25,
   - w pole rezerwowe typu RUSN-12/630/25,
   - w pole rezerwowe typu RUSN-12/630/25