

1782 x 594

LEGENDA

MZS	WODA ZASILAJĄCO-STERUJĄCY
	ELEKTRYCZNY SILOWNIK KLAPY
	PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DC22
	WYŁĄCZNIK WENTYLATORA
	PRZYCISK PRZYMIERZANIA
	RĘCZNY PRZYCISK OSTATNIMAN
	CZUJKA DYMU CDZ-2
	CZUJNIK DEDCZU I WILTRU
P	STACJA POGODOWA
	ZESTAW NAWIEWNY ZOOC-M (2NZ-D)
	WENTYLATOR KANAŁOWY WFC-K400
	WENTYLATOR KANAŁOWY WFC-K430
	PRZEPUSTNICA SDS-PKG
	PĘTLOWY WODA SSP
	CZUJKA ZAATSAJĄCA SSP

UWAGI

1. System wtrzymania należy wykonać jako kompletne, certyfikowane rozwiązanie jednego producenta.
2. Przed przystąpieniem do wykonawstwa kmegu systemu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej analizy wszystkich użytych urządzeń dedykowanych dla na celem kompatybility ze sobą system oraz do przedstawienia stosownej wy przykładu podanego w projekcie.
3. Lokalizacja czujek dostosować do istniejącej wysokości kondy.
4. Wentylatory oznaczone kanałowe montowane są w dedykowanych kanałach wentylacyjnych.
5. Każda zmiana do projektu musi być uzaktualnowana przez Projektanta.
6. Rozpoczynać liczbę i objuwidelenie rozumień brandzowych oraz opłaty technicznych, przed przystąpieniem do prac montażowych.
7. Wszelkie zmiany, przebicia, przejścia w stanach i dotyczą oddzielenia pożar, zabezpieczyć w fazie odpowiedzi ogniowej (ściany,stropy).
8. Wszelkie przejścia instalacyjne i elementy zamknięcia na budowie. Stosować zbudowanie zalecane przez producenta systemu.
9. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowych, wiedzie i dyscyplinach do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
10. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowych, wiedzie i dyscyplinach do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
11. Nie należy wykonywać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
12. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
13. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z instalacjami innych branż. Wszelkie kolizje należy przed rozpoczęciem prac uzgodnić z projektantem.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji przed rozpoczęciem prac montażowych szczegółowej dokumentacji warsztatowej (rysunki montażowe) wszystkich elementów systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz z inwestorem.
15. Brak wyszczególnienia pomiędzy elementu, który może być zawarty w projekcie budowlanym, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jego wykonania. Wszystkie kolizje instalacyjne oraz budowlane należy uzgodnić z projektantem przed montażem.
16. Wszelkie zmiany i dowiązania wykonania tych elementów nie stanowią podstawy do zmiany umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w/w elementów w swojej ofercie.
17. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultacje z Projektantem. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać ze specjalistą przed rozpoczęciem prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie proponowane rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Kurnatowska 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor:

"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 217, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0017/PWOT/06	
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Sikora		
	Inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0002/POOT/09	

Skala: 1:1 Format: A1

WG.P_109_16 IP159_PW_DR_IISO.12011-A

Tytuł rysunku:

System oddymiania - schemat blokowy

Data	Branża	Fazy	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY		