ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 60	
ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 120	

LEGENDA

Symbol	Opis
MZS	MODUŁ ZASILAJĄCO-STERUJĄCY
	ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK KLAPY
	PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ CCZ
	WYŁĄCZNIK WENTYLATORA
	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
	RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
	CZUJKA DYMU CDZ-2
	CZUJNIK DESZCZU I WIATRU
P	STACJA POGODOWA
	ZESTAW NAWIEWNY ZODIC-M (ZNZ-2)
	WENTYLATOR KANAŁOWY AFC-4-800
	WENTYLATOR KANAŁOWY AFC-4-630
	PRZEPUSTNICA SDS-PWO

UWAGI:

1. System oddymiania należy wykonać jako kompletne, certyfikowane rozwiązane jednego producenta.
2. W przypadku zaproponowania innego systemu Wykonawca zoobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej analizy wszystkich użytych urządzeń składających się na pełen kompatybilny ze sobą system oraz do przedstawienia obliczeń wg przykładu podanego przez Projektanta.
3. Lokalizacje czujek dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz.
4. Wentylatory nawiewne kanałowe montowane są w dedykowanych kanałach technologicznych.
5. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
6. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
7. Podłączenia wykonywać zgodnie z DTR producenta systemu.
8. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
9. Przed zakupem okablowania dokonać obmiarów na budowie. Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
10. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
11. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
12. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do Projektanta.
13. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
14. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
15. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Sikora		
	inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku / *Drawing No.*	Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IISO.12012-A	

Tytuł rysunku

Elementy systemu oddymiania - poziom (B01)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1690 x 914